



Landeskirchenamt ■ Postfach 37 26 ■ 30037 Hannover

**Rundverfügung G 3/2016**

(lt. Verteiler)

Dienstgebäude Rote Reihe 6  
30169 Hannover  
Telefon/ Telefax 0511 1241-0/266  
E-Mail landeskirchenamt@evlka.de  
Auskunft Dipl.-Ing. Arch. Werner Lemke  
Durchwahl 0511 1241-3 51  
E-Mail werner.lemke@evlka.de

Datum 26. Mai 2016  
Aktenzeichen 4326/86 R 504-2

**Beheizung und Lüftung von Kirchen und Kapellen**

In Kircheninnenräumen und besonders in Orgeln siedeln sich zunehmend Schimmelpilze an. Um dem entgegen zu wirken, wurden spezielle Empfehlungen zum Umgang mit der Orgel erarbeitet und die Richtlinien zur Beheizung und Belüftung von Kirchen und Kapellen aktualisiert.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Orgelrevisoren stellen bei ihren regelmäßigen Begutachtungen der Orgeln zunehmend fest, dass Orgeln von Schimmelpilzen befallen sind. Um die wertvollen Kulturgüter zu erhalten und die Gesundheit der Personen, die sich regelmäßig in der Kirche aufhalten, zu schützen, ist die **Rundverfügung G 2/2016** erarbeitet worden, die spezielle Hinweise zum Umgang mit der Orgel enthält.

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung der **Rundverfügung G 2/2016** sind die **Richtlinien zur Beheizung und Belüftung von Kirchen und Kapellen** (Anlage 1) noch einmal überprüft und aktualisiert worden. Die Passagen zur Orgel wurden dabei ergänzt und der obere Grenzwert für die Luftfeuchte angepasst.

Sollten Sie Fragen zu den aktualisierten Richtlinien haben, dann sprechen Sie bitte die Mitarbeitenden der zuständigen Ämter für Bau- und Kunstpflege an.

Mit freundlichen Grüßen

  
(Dr. Springer)

Verteiler:

Kirchenvorstände und Kapellenvorstände

Verbandsvertretungen der Gesamtverbände und

Verbandsvorstände der Kirchengemeindeverbände

durch die Kirchenkreisvorstände

(mit Abdrucken für diese, die Vorstände der Kirchenkreisverbände

und die Kirchen(kreis)ämter)

Vorsitzende der Kirchenkreistage

Landessuperintendenturen

Ämter für Bau- und Kunstpflege (mit Abdrucken für die Außenstellen)

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen